Vodovod: **Strakonice**

Technické služby Strakonice s.r.o.,

Raisova 274, 38601 Strakonice

P.č.	Ukazatel		jednotka	limit	typ limitu	Strakonice, Bezděkovská 171 - hotel, bufet	Strakonice, Raisova 274 - TSST	Strakonice, Volyňská 142 - ČS Benzina	Strakonice, Rybniční 1282 - WC	Strakonice, Lidická 625 - MŠ	Strakonice, Palackého náměstí 112	Strakonice, Velké náměstí 217 - Bufet Hradský	Strakonice, Pod Hájovnou 217	Strakonice, Stavbařů 213 - MŠ	Strakonice, Spojařů 1260 - MŠ	Strakonice, Volyňská 142 - ČS Benzina	Strakonice, Chelčického 404	Strakonice, Školní 80 - MŠ	Strakonice, Podsrpenská ul. - správa hřbitova	Strakonice, Holečkova 413 - MŠ	Strakonice, Raisova 274 - TSST	Strakonice, Zvolenská 424 - Podlahy Hrbek	Strakonice, Radomyšlská 336 - Nemocnice	Strakonice, Chelčického 404	Strakonice, Bezděkovská 171 - Hotel Dudák	Strakonice, Na Ohradě 498 - OSSZ	Strakonice, Rybniční 1282
	Odběrné místo					Strakonice, Bezděkovská 171 - hotel, bufet	Strakonice, Raisova 274 - TSST	Strakonice, Volyňská 142 - ČS Benzina	Strakonice, Rybniční 1282 - WC	Strakonice, Lidická 625 - MŠ	Strakonice, Palackého náměstí 112	Strakonice, Velké náměstí 217 - Bufet Hradský	Strakonice, Pod Hájovnou 217	Strakonice, Stavbařů 213 - MŠ	Strakonice, Spojařů 1260 - MŠ	Strakonice, Volyňská 142 - ČS Benzina	Strakonice, Chelčického 404	Strakonice, Školní 80 - MŠ	Strakonice, Podsrpenská ul. - správa hřbitova	Strakonice, Holečkova 413 - MŠ	Strakonice, Raisova 274 - TSST	Strakonice, Zvolenská 424 - Podlahy Hrbek	Strakonice, Radomyšlská 336 - Nemocnice	Strakonice, Chelčického 404	Strakonice, Bezděkovská 171 - Hotel Dudák	Strakonice, Na Ohradě 498 - OSSZ	Strakonice, Rybniční 1282
	Typ vzorku					celkový	celkový	krácený	krácený	krácený	krácený	krácený	krácený	úplný	krácený	krácený	úplný	krácený	úplný	krácený	krácený	úplný	krácený	krácený	krácený	krácený	krácený
	Datum odběru					01.11.2021	01.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	24.01.2022	24.01.2022	31.01.2022	31.01.2022	07.02.2022	14.02.2022	28.02.2022	28.02.2022	21.03.2022	28.03.2022	04.04.2022	19.04.2022	25.04.2022	13.06.2022	20.06.2022	20.06.2022	18.07.2022	18.07.2022
	A. Mikrobiologické a biologické ukazatele																										
1	Clostridium perfringens		KTJ/100ml	0	MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Intestinální enterokoky		KTJ/100ml	0	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Escherichia coli		KTJ/100ml	0	NMH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Koliformní bakterie		KTJ/100ml	0	MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mikroskopický obraz - abioseston		%	10	MH	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
6	Mikroskopický obraz - počet organismů		jedinci/ml	50	MH	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0
7	Mikroskopický obraz - živé organismy		jedinci/ml	0	MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Počty kolonií při 22°C		KTJ/ml	200	DH/MH	52	52	24	23	32	43	14	48	24	58	0	28	45	158	30	62	38	32	26	149	109	105
9	Počty kolonií při 36°C		KTJ/ml	40	DH/MH	18	18	4	4	8	12	2	15	2	12	0	6	12	20	4	11	7	6	4	32	30	28
	B. Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele																										
10	1,2-dichlorethan		µg/l	3	NMH	<0,75	<0,75							<0,75			<0,75		<0,75			<0,75					
11	Amonné ionty	NH_4^+	mg/l	0,5	MH	0,02	0,04	0,01	0,1	0,05	0,04	0,06	0,05	0,01	0,06	0,02	0,05	0,01	0,02	0,02	0,06	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,05
12	Antimon	Sb	µg/l	5	NMH	<1	<1							<1			<1		<1			<1					
13	Arsen	As	µg/l	10	NMH	2,5	<1							3,3			1,2		5,7			1,1					
14	Barva		mg/l Pt	20	MH	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
15	Benzen		µg/l	1	NMH	<0,2	<0,2							<0,2			<0,2		<0,2			<0,2					
16	Benzo[a]pyren	BaP	µg/l	0,01	NMH	<0,005	<0,005							<0,005			<0,005		<0,005			<0,005					
17	Bor	B	mg/l	1	NMH	<0,2	<0,2							<0,2			<0,2		<0,2			<0,2					
18	Bromičnany	BO3-	µg/l	10	NMH	<5	<5							<5			<5		<5			<5					
19	Dusičnany	NO3-	mg/l	50	NMH	5,2	6,5	4,5	6,2	5,9	6,1	5,9	6,1	4,3	5,6	4,5	6,2	5,4	3,6	4,2	6,5	5,9	6,4	5,9	4,9	5	5,9
20	Dusitany	NO2-	mg/l	0,5	NMH	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
21	Fluoridy	F-	mg/l	1,5	NMH	<0,2	<0,2							<0,2			<0,2		0,2			<0,2					
22	Hliník	Al	mg/l	0,2	MH	<0,05	<0,05							<0,05			<0,05		<0,05			<0,05					
23	Hořčík	Mg	mg/l	20-30	DH	15,8	12,3							13,4			10,9		14			13,3					
24	Chemická spotřeba kyslíku (manganistanem)	CHSK-Mn	mg/l	3	MH	1,04	1,08	1,04	1,04	1,04	1,04	1,12	1	0,96	1,04	0,96	1,12	0,96	1,36	1,08	1,08	1,08	1,04	0,96	1,16	1,04	1,04
25	Chlor volný / celkový		mg/l	0,3/0,4	MH	<0,05/0,05	<0,05/0,10	<0,05/<0,05	<0,05/0,06	<0,05/0,10	<0,05/0,05	<0,05/0,25	<0,05/0,25	<0,05/0,08	<0,05/<0,05	<0,05/<0,05	<0,05/0,25	<0,05/<0,05	<0,05/<0,05	<0,05/0,08	<0,05/0,20	<0,05/0,05	<0,05/0,06	<0,05/0,10	<0,05/0,05	<0,05/0,05	<0,05/0,05
26	Chloridy	Cl-	mg/l	100	MH	30	26							32			29		30			34					
27	Chrom	Cr	µg/l	50	NMH	<1	<1							<1			<1		<1			<1					
28	Chuť			přijatelná	MH	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná	1/přijatelná
29	Kadmium	Cd	µg/l	5	NMH	<0,2	<0,2							<0,2			<0,2		<0,2			<0,2					
30	Konduktivita	k	mS/m	125	MH	34,2	24,6	36,4	28,4	26,5	29,2	28,2	26,9	35,2	28,5	34,2	23,9	31,3	32,9	33,1	27,4	25,8	24,9	24,9	32,3	28,6	23,5
31	Kyanidy celkové	CN-	mg/l	0,05	NMH	<0,005	<0,005							<0,005			<0,005		<0,005			<0,005					
32	Mangan	Mn	mg/l	0,05/0,1	MH/NMH	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
33	Měď	Cu	µg/l	1000	NMH	5,4	4,4							4,8			6,6		<1			12					
34	Nikl	Ni	µg/l	20	NMH	<2	4							<2			<2		<2			3,6					
35	Olovo	Pb	µg/l	10	NMH	<1	<1							<1			1,6		<1			<0,1					
36	Pach			přijatelný	MH	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný	1/přijatelný
37	Pesticidní látky celkem	PLC	µg/l	0,5	NMH	<0,1	<0,1							<0,1			<0,1		0			0					
38	pH	pH		6,5 - 9,5	MH	7,8	7,4	7,9	7,6	7,6	7,7	7,4	7,5	7,6	7,4	7,8	7,5	7,6	7,7	7,6	7,4	7,5	7,4	7,5	7,8	7,7	7,5
39	Polycyklické aromatické uhlovodíky	PAU	µg/l	0,1	NMH	<0,08	<0,08							<0,08			<0,08		<0,08			<0,08					
40	Rtuť	Hg	µg/l	1	NMH	<0,01	<0,01							<0,01			<0,01		<0,01			0,038					
41	Selen	Se	µg/l	10	NMH	<1	<1							<1			<1		<1			<1					
42	Sírany	SO4-2	mg/l	250	MH	45,3	51							42			52,7		52,7			46,9					
43	Sodík	Na	mg/l	200	MH	9,76	9,22							8,83			7,82		10,6			8,04					
44	Tetrachlorethen	PCE	µg/l	10	NMH	<0,2	<0,2							<0,2			<0,2		<0,2			<0,2					
45	Trihalomethany	THM	µg/l	100	NMH	5,36	4,93							6,96			3,67		2,47			3,92					
46	Trichlorethen	TCE	µg/l	10	NMH	<0,1	<0,1							<0,1			<0,1		<0,1			<0,1					
47	Trichlormethan (chloroform)		µg/l	30	NMH	4,73	4,26							6,04			3,13		2,27			3,37					
48	Vápník	Ca	mg/l	40 - 80	DH	30,1	26,1							40,1			22		33,1			23,1					
49	Vápník a hořčík (tvrdost)	Ca + Mg	mmol/l	2 - 3,5	DH	1,45	1,2							1,55			1		1,4			1,1					
50	Zákal		ZF(n)	5	MH	0,2	0,2	0,15	0,28	0,1	0,15	0,2	0,3	0,12	0,2	0,25	0,2	0,2	0,55	0,2	0,35	0,25	0,15	0,24	0,25	0,42	0,15
51	Železo	Fe	mg/l	0,2/0,5	MH/NMH	0,12	0,36	0,14	0,12	0,08	0,12	0,09	0,32	0,1	0,12	0,14	0,12	0,1	0,32	0,12	0,34	0,14	0,12	0,12	0,39	0,42	0,29
52	Teplota		°C	8 - 12	DH	13,3	11,6	18	12,3	13,5	14,6	8,6	8,6	10,6	11,4	13,4	8	10,7	7,5	13,1	12	11,1	16,8	15,8	18,2	18,6	17,2
53	Chlorečnany	ClO_3^-	µg/l	200	NMH	<10	<10							<10			<10		<10			<10					
54	Chloritany	ClO_2^-	µg/l	200	NMH	<10	<10							<10			<10		<10			<10					
55	Uran	U	µg/l	15	NMH	1,7	3,3							0,37			0,7		<0,1			0,66					

Přehled zkratek:

KTJ - kolonie tvořící jednotku
NMH - nejvyšší mezní hodnota
MH - mezní hodnota
DH - doporučená hodnota